

Таблица 2. Тепловые и прочностные характеристики испытанных радиаторов

Наименование радиаторов	Номинальный тепловой поток секции, Вт	Максимальное рабочее избыточное давление, МПа	Минимальное испытательное избыточное давление, МПа
Bohemia R 450/225	189	0,35	0,95
Derby CH 500/110	124	2,0	3,0
Chamonix 500/130	110	0,9	1,5
Lille 500/95	121	1,5	2,25
Lille 500/130	148	1,5	2,25

Старший научный сотрудник



В.Д.Кушнир